장 비 일 람 표

장비 번호	수량	용 도	형 식	가열능력(65℃ 출탕. Kw/Hr)				소비능력(65℃ 출탕. Kw/Hr)				압 축 기		
				DB -20℃	DB -10℃	DB 2℃	DB 16℃	DB -20℃	DB -10℃	DB 2℃	DB 16℃	형 식	모터용량 (kW)	기통수
B -1	1	급 탕 용	Itomic CO2 보일러 (CHP - 80Y)	45.0	55.0	60.4	80.0	20.1	21.2	24.3	21.0	Resipro (왕복동식)	27.9	4

송 풍 기			펌 프	전 원	장비 소음	크 기	법정냉동 RT	외기운전조건	가 스 쿨 러	중 량 (kg)		부 속 품	비 고
형 식	전 원(W)	풍량(㎥/m)	실레스	ø x V x Hz	dB(A)	L x W x H				제 품	운 전		
Axial	300 x 2	180 x 2	DC 282V- 140 W	3 x 380 x 60	60	1,010 x 1,790 x 1,990	9.6	-15℃~43℃	이중관식	680	700	리모컨 (운전 ON,OFF 운전상태확인가능)	

NOTE : 1.기타 부속품 일체 구비 - 주보호장치 : 고압압력스위치, 고압압력센서,저압압력센서,압축기파열판,과전기 계전기

- 장비출탕온도는 60° C 에서 1° C 단위로 90° C 까지 자유롭게 조정 할수있는제품

(동계 출탕온도 : 80 ~ 90° C , 하계 출탕온도 70~75° C , 환절기 출탕온도 75 ~ 85° C 기준)

- 외기온도 운전범위 : 한냉지 사양(-20° C)

PROJECT TITLE

PROJECT NO.

NOTE

OWNER

PROJECT MANAGERS & OWNER'S ENGINEERS

ARCHITECT

STRUCTURAL
MECH.
FIRE
ELEC.
I.B.S
CIVIL
LANDSCAPE
INTERIOR

ISSUES & REVISIONS

NO.	DATE	REVISION

KEY PLAN

DRAWING NAME
CO2보일러 장비일람표

DATE | DRAWN BY
SCALE | CHECKED BY

DRAWING NO.